



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская 193, тел. (846) 338-96-06,

E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел (846) 266-72-69,

E-mail: 1NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1403/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа № 78 имени героя Советского Союза П.Ф. Афанасьева» городского округа Самара
(далее – МБОУ «Школа № 78»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С. от «09» декабря 2021 г. № 1403 в период с «14» декабря 2021 г. по «27» декабря 2021 г.

1) Вишняковым Максимом Юрьевичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору);
органа государственного пожарного надзора)

проведена *внеплановая выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
директор МБОУ «Школа № 78» Смирнов Вячеслав Николаевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре выработала средний ресурс, устарела (согласно акта первичного обследования от 28.01.2021).	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" ч. 4 ст. 16.1; Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7.	01.07.2022	
2.	На объекте защиты звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (согласно акта первичного обследования от 28.01.2021).	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" ч. 4 ст. 16.1; Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4; СП 3.13130.2009 п. 4.2.	01.07.2022	
3.	Для отделки путей эвакуации (полы коридоров 2,3 этажей – линолеум, частично полы 1 этажа – линолеум, дерево) <u>применяются строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</u>	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134.	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор по пожарному надзору
городского округа Самара)
младший лейтенант внутренней службы
Вишняков Максим Юрьевич

госинспектор Вишняков В.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)